

# プラント状況確認結果(平成28年3月22日～平成28年3月29日)

平成28年3月29日  
福島県原子力安全対策課

- 平成28年3月22日～平成28年3月29日12時までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所1～4号機のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりです。

## (1) プラント状況 (3月29日午前5時)

場所	目的	監視項目	1号機	2号機	3号機	4号機 <sup>※2</sup>
原子炉 <sup>※1</sup> (核燃料)	冷却	注水量 (m <sup>3</sup> /h)	4.5	4.4	4.6	—
		圧力容器 下部温度(°C)	15.1	20.1	17.8	—
	未臨界確認	キセノン135濃度 <sup>※3</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) (A系)	1.05 × 10 <sup>-3</sup>	検出限界未満	検出限界未満	—
圧力容器	水素爆発防止	窒素充填	充填中	充填中	充填中	—
格納容器		水素濃度 (A系) (体積%)	0.00	0.08	0.08	—
使用済燃料 プール	冷却	水温(°C)	14.8	24.9	21.9	11.0

※1 直近データのみ記載。詳細は[東京電力のページ](#)を御覧下さい。

※2 4号機は原子炉に燃料が入っていないため空欄。

※3 保安規定に定める制限値は、1 Bq/cm<sup>3</sup>以下である。

## (2) 発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果 (3月29日午前10時)

最小 0.683 (MP-6) ～ 最大 2.703 (MP-3) マイクロシーベルト/時 ⇒[計測地点の地図](#)

## (3) 発電所専用港内の海水中セシウム137濃度の測定結果 (3月28日採取分)

最小 検出限界値未満 (物揚場前海水、6号機取水口前海水、港湾口) Bq/ℓ  
～ 最大 1.8 (1～4号機取水口内南側) Bq/ℓ

## (4) 発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム137濃度の測定結果 (3月28日採取分)

5,6号機放水口北側に30m : 検出限界地未満 ※検出限界値は約0.59 Bq/ℓ  
1～4号機放水口から南側に1.3km : 検出限界地未満 ※検出限界値は約0.70 Bq/ℓ

## (5) 発電所敷地内の大気中セシウム137濃度の測定結果 (3月28日採取分)

西門 : 検出限界未満 ※検出限界値は約1 × 10<sup>-7</sup> Bq/cm<sup>3</sup>

## (6) 1～6号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム137濃度の測定結果 (3月28日採取分)

最小 検出限界未満 (3号機、4号機) ～ 最大 140 (2号機) Bq/ℓ