

自主点検 兼 立入検査チェックリスト（特定高圧ガス消費者）

自主点検 結 果	記 入 年 月 日	所属課 職・氏名		立 入 検 査	検 査 年 月 日	
			Tel			

1. 基本情報

(1) 特定高圧ガス消費者の名称									
(2) 事業所の所在地									
(3) 代表者(法人に限る)									
(4) 消費する特定高圧ガスの名称	(4)~(8)は、ガス種毎に記入する	①		②		③		④	
(5) 貯蔵方法	該当する貯蔵方法に○	貯槽・容器		貯槽・容器		貯槽・容器		貯槽・容器	
(6) 貯蔵能力	貯蔵するガスが液化ガスの場合はKg、気体ガスの場合はm ³								
(7) 届出年月日	当該ガスの消費について届出年月日								
(8) 付随する許可・届出	当該ガスの消費に伴う許可申請又は届出た事業の種類	第一種		第一種		第一種		第一種	
		第二種	製造・貯蔵	第二種	製造・貯蔵	第二種	製造・貯蔵	第二種	製造・貯蔵

※ このチェックリストの太線内を自主点検結果として記入し、各地方振興局に提出してください。

※ 特定高圧ガスとは、特に保安の確保を要するものとして政令で定められたガスであって、定められた数量以上のものをいう。

圧縮水素→300m³

圧縮天然ガス→300m³

液化酸素→3,000Kg

液化アンモニア→3,000Kg

液化石油ガス→3,000Kg

液化塩素→1,000Kg

特殊高圧ガス(モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシラン)→数量にかかわらず