



令和4年6月6日
福島県企業局いわき事業所

工業用水道事業における取水堰の点検結果について

愛知県豊田市の明治用水頭首工で発生した漏水事故により、工業用水の必要な水量が確保できない状態が生じました。

このことを受けて、福島県企業局が管理する取水堰1施設について、目視による点検を実施し、異常が無いことを確認しました。

引き続き、当局が運営する工業用水の安定供給に取り組んでまいります。

【点検内容】

- 調査日時：令和4年5月31日（火）
- 対象施設：沼部堰（二級河川 鮫川 いわき市沼部町地内）
- 調査結果：「取水位の低下」「取水量の低下」「堰下流からの貯留水の湧出」は確認されませんでした。
「堰本体からの漏水」は以前から少量あることを把握しており、その状況に変化ありませんでした。
- その他：「愛谷堰（夏井川 いわき市平赤井地内）」についても、堰の管理者による点検に同行し、異常が無いことを確認しております。



【問い合わせ先】

企業局いわき事業所

（担当者） 次長（業務担当） 吉田秀一

電話 0246-56-1330

F A X 0246-56-5823