

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年11月7日

福島県総務部職員研修課長

工 事 番 号	第23-01125-0001号
工 事 名	ふくしま自治研修センター耐震対策工事（特定天井）
質 問 事 項	
<p>・天井ボード等解体工事について アスベスト調査用は記載がございませんが、含まれていないものとして考えてよろしいでしょうか。</p> <p>含まれている場合は別途と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>アスベストが含まれている場合、処分費が変動します。ご指示ください。</p>	
回 答 事 項	
<p>建物の着工時期と石綿含有建材の製造期間から、アスベストは含まれていないものと判断しています。</p> <p>アスベストが含まれる場合は、福島県工事請負契約約款第18条（条件変更等）に基づき、協議の対象とします。</p>	