

卓上フード検査表

部屋番号:

メーカー形式:

検査実施者:

検査年月日:令和 年 月 日

実施頻度:1年以内ごとに1回

保存年数:3年間

検査実施者:

検査項目		検査内容	検査結果	改善措置等
外観	外面の磨耗、腐食、くぼみ等の状態	摩耗、腐食、くぼみ等の有無		
	固定部ボルトの状態	固定部ボルト緩みの有無（必要に応じて増し締め）		
フード	内面及び外面の摩 耗、腐食、くぼみ等の状態	摩耗、腐食、くぼみ等の有無		
		塗装、ライニング等の損傷の有無		
	サッシの状態	サッシの作動状況		
		ストッパーの状況		
	運転表示等の状態	運転表示灯の状況		
		警報機能の状況		
	吸い込み気流の状態等	吸い込み気流を妨げる障害物の有無		
		フローモニターの有無及び作動確認		
その他	異常な音、振動の有無			
電気	制御盤、配電盤、コンセント等	異常の有無（電圧、電流、絶縁など必要に応じて測定）		
ダクト接続部 (天上より下部)	外観検査	破損、汚れ等の有無		
		異音（エアー漏れ等の聴音検査）		
風量調整	ダンパー	作動状況の良否		
風量等の測定		ダクト等における風量等の測定 風速計（日本カマックス製 6004型0.1～20.0m/sにて測定）		