

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年11月18日

福島県相双農林事務所長

工事（委託業務）番号	25-36260-0348
工事（委託業務）名	復興基盤（通作条件型）0702工事
質問事項	
1. 舗装工 舗装工 舗装工 【区画線工（材料費含む）】（S単12号）において 施工条件に排水性舗装への施工との項目がありますが、表層工は排水性舗装 ではありません、確認をお願いします。	
2. 同上 同上 耐水処理工 【区画線工（材料費含む）】（S単13号）において 施工条件に排水性舗装への施工との項目がありますが、表層工は排水性舗装 ではありません、確認をお願いします。	
回答事項	
1、2 貴見のとおり、排水性舗装の表記は誤りとなります。なお、ご質問の項目以外にも訂正がありますので、訂正公告のとおり併せて訂正します。訂正後の特記仕様書及び金抜き設計書（tokki.pdf、kinnuki02.pdf、kinnuki02.xlsx）について、電子閲覧システムに掲載しておりますので、ご確認ください。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。