

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月19日

福島県会津若松建設事務所長 馬場 靖

工事（委託業務）番号	第26-41340-0064号
工事（委託業務）名	砂防（交付）工事（法面）
質 問 事 項	
<p>1 施工内訳表の施工 第0-0002号表、0004号表、削孔工（砂質土）及び（礫質土）の法面勾配による補正係数=1.0とはどういう意味で補正係数の対象はどこになるのでしょうか、ご教示ください。</p> <p>2 施工内訳表の施工 第0-0013号表、0018号表の仮設防護柵設置、防護網（損料1/3）とはどういう意味でしょうか、ご教示ください。</p> <p>3 施工内訳表の施工 第0-0014号表、15号表、16号表、17号表の主柱・横梁・控木・筋交の（損料1/5）とはどういう意味でしょうか、ご教示ください。</p> <p>4 施工内訳表の施工 第0-0013号表の仮設防護柵設置、雑材料の対象は主柱、横梁、控木、筋交でよろしいのでしょうか、ご教示ください。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 施工内訳表の施工 第0-0002号表、0004号表、削孔工（砂質土）及び（礫質土）の法面勾配による補正係数=1.0は、本工事の法面勾配が1:1.0以下のため全体割増として1.0を計上しています。</p> <p>2 施工内訳表の施工 第0-0013号表、0018号表の仮設防護柵設置、防護網（損料1/3）は、防護網の市場単価の1/3単価を計上しています。</p> <p>3 施工内訳表の施工 第0-0014号表、15号表、16号表、17号表の主柱・横梁・控木・筋交の（損料1/5）は、主柱・横梁・控木・筋交の市場単価の1/5単価を計上しています。</p> <p>4 施工内訳表の施工 第0-0013号表の仮設防護柵設置、雑材料の対象は、主柱、横梁、控木、筋交、防護網です。</p>	