様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１１月１３日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工　事　番　号	２６－４１３２０－０１９９
工　事　名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
質　問　事　項	
小型バックホウ【MA13E】について、バケット容量をご教示願います。 建設副産物処理料（廃プラスチック類）について、プラスチックの分類（例：軟質等）をご教示願います。	
回　答　事　項	
・　小型バックホウ【MA13E】のバケット容量は、0.09m3 です。 ・　建設副産物処理料（廃プラスチック類）について、プラスチックの分類は軟質です。	