

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 6 年 5 月 10 日

福島県北流域下水道建設事務所長
高坂 宏哉

工 事 番 号	第 24-41510-0005 号
工 事 名	流域下水道整備（交付）工事（流量計設置）
質問事項	
1 特記仕様書内、機器仕様書 1. 流量計収納盤 取付用品の記載項目について「データ送信機取付スペース」とありますが、データ送信機は数量に計上されておられません。データ送信機については別途工事にて取付を行うという事で宜しいでしょうか。	
回答事項	
1 データ送信機については、将来的に設置する予定としており、今回設計計上していません。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。