

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年 7月 1日

福島県教育委員会教育長 鈴木 淳一

工事（委託業務）番号	第19-70011-0003号
工事（委託業務）名	聴覚支援学校寄宿舍改築（電気）工事
質 問 事 項	
1. E-02-08図において、消火器（ABC20型×1本、屋外型収納箱共）は、本工事に含むとありますが、金抜設計書では消火器ボックスのみ計上されており、消火器本体は無い様に見受けられますが、別工事でしょうか。御指示下さい。 2. E-02図において、「32位置ボックス 器具用位置ボックスはスチール製とする。」とありますが、金抜設計書では、合成樹脂製の記載が見られます。どちらを正とするのか御指示下さい。	
回 答 事 項	
1. 図面を正とし、本工事に含みます。設計書を別紙正誤表のとおり加筆修正します。 2. 図面を正とします。設計書を別紙正誤表のとおり修正し、併せて単価も修正します。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領（平成20年3月28日付け19財第7998号）及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順（平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知）に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。