

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年6月24日

福島県教育委員会教育長 鈴木 淳一

工事（委託業務）番号	第20-70011-0003号
工事（委託業務）名	伊達地区特別支援学校新築（電気）工事
質 問 事 項	
<p>1. E-002 図において、「26. 受変電設備（2）消火器は本工事に含む、収納ボックス1本」、及び「27 発電設備（2）消火器は本工事に含む、収納ボックス1本」と記載されていますが、金抜き設計書には消火器類の明細が見当たりません。つきましては、別途協議の対象となるものと解釈して宜しいでしょうかご指示ください。</p> <p>2. E-002 図において、「15. 配線器具 プレート 新金属製、スイッチ ワイド形」と記載されていますが、金抜き設計書では連用形スイッチとプレートにて計上されています。どちらを正としますか。ご指示ください。</p> <p>3. E-005・008 図において、埋設管路の貫通部に「鋼管スリーブ（ツバ付スリーブ）」と記載されていますが、金抜き設計書では防水鋳鉄管にて計上されています。防水鋳鉄管とした場合、屋内側に管路口防水装置が必要となると思われませんが、別途協議の対象となるものと解釈してよろしいでしょうか。ご指示ください。</p> <p>4. E-028 図において、「ケーブルラック耐震用振れ止め材（①～③部材を1組とし、5m以内毎に取付）」の詳細図が記載されていますが、金抜き設計書では幹線設備工事の明細にW=800用、W=600用、W=500用が各1組ずつ計上されています。E-028～031 図のケーブルラック平面図から推察すると、各サイズに何箇所か出てくると思われますが、必要数がなくても良いのでしょうか。ご指示ください。</p> <p>5. 総合評価点評価基準の※1 同種・類似工事について、鉄筋コンクリート造（RC造）で延べ面積 3,000 m<sup>2</sup>以上の建築物の電気設備工事とありますが、より強度が高い、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）の施工実績は評価に含まれるのでしょうか。</p> <p>6. 総合評価点評価基準の※8 入札参加者の所在地等の評価対象の中の、消防団への継続加入状況で上位点評価対象が伊達市となっていますが、同総合評価点評価基準の8P、地域要件毎の評価対象【iii）消防団の継続加入】では上位点について、地域要件が県内の時、評価対象となる加入消防団の所在地が土木事務所管内と記載があります。今回地域要件</p>	

が県内に設定されていることから、上位点評価対象は保原土木事務所管内と推測できませんが、伊達市又は保原土木事務所管内のどちらが上位点の評価対象となるかご教示下さい。

7. 総合評価点評価基準の※8 入札参加者の所在地等の評価対象の中のボランティア活動への取組みで評価対象が保原土木事務所管内となっていますが、同総合評価点評価基準の8P、地域要件毎の評価対象【ii）ボランティア活動への取組み】では評価対象について、地域要件が県内の時、評価対象となる入札参加者の所在地が建設事務所管内と記載があります。今回地域要件が県内に設定されていることから、評価対象は県北建設事務所管内と推測できますが、保原土木事務所管内又は県北建設事務所管内のどちらが評価点対象となるかご教示下さい。

#### 回 答 事 項

1. 消火器類については、機械設備工事で設置します。
2. 設計書を正とします。
3. 管路口防水装置が必要となる場合、別途協議の対象とします。
4. 図面を正とし、別紙のとおり設計書を修正します。
5. 鉄骨鉄筋コンクリート造の施工実績も評価基準に含まれます。
6. 評価対象の上位点は、保原土木事務所管内とします。なお、6月24日付けで総合評価点評価基準を訂正しましたので、確認願います。
7. 評価対象は、県北建設事務所管内とします。なお、6月24日付付けで総合評価点評価基準を訂正しましたので、確認願います。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。