

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年6月24日

福島県教育委員会教育長 鈴木 淳一

|   |                    |
|---|--------------------|
| 工事（委託業務）番号  | 第20-70011-0004号    |
| 工事（委託業務）名   | 伊達地区特別支援学校新築（機械）工事 |
| 質 問 事 項   |                    |
| <p>1. M-49 内訳書 45ページ 浄化槽工事において、水替えは項目がありません。土工事1組に含まれているのでしょうか。<br/>約5mほどの原水ポンプ槽設置の為、掘削を行います。近くに河川がありますが、水は出ない事として考えれば宜しいでしょうか。</p> <p>2. M-52 図面名称に処理槽配筋図（建築工事）と記載あり 浄化槽配筋、型枠、コンクリート工事は建築工事として考えて宜しいでしょうか。</p> <p>3. M-03 工事区分のエレベータ工事三法枠は金属製・石製とあるます。M-120 仕様表に三法枠記載があります。M-120（メーカー仕様）を正として考えて宜しいでしょうか。</p> <p>4. ガス器具の試運転燃料について設計書内訳記載がありませんが、ご指示下さい。</p> |                    |
| 回 答 事 項   |                    |
| <p>1. 水替えについては、土工事1組に50φ1台を10日分含んでいます。</p> <p>2. お見込みのとおりです。</p> <p>3. M-120 を正とします。</p> <p>4. 共通仮設費の率計上分に含んでいます。</p>   |                    |

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成20年3月28日付け19財第7998号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成20年3月28日付け19財第7986号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。