

令和3年11月臨時会 常任委員会

土木委員会

委員長名	宮川政夫
委員会開催日	令和3年11月29日（月）
所属委員	[副委員長]水野透 [委員] 山内長 三瓶正栄 高野光二 高橋秀樹 鈴木智 神山悦子 佐藤憲保



宮川政夫委員長

(1) 知事提出議案：承認…1件

※[知事提出議案はこちら](#)

(11月29日（月）)

神山悦子委員

工期を来年2月28日まで延長することは理解したが、県北浄化センターの復旧工事は、自家発電機設備の復旧が完了すれば終了との理解でよいか。工期延長に伴う影響を含めて、現状を説明願う。

また、金額の変更はないとの理解でよいか。

下水道課長

現在、県北浄化センターの汚水処理施設は、年内復旧に向けて工事を進めている状況である。同センターの設備では商用電源を利用しているが、停電等の場合でも継続して設備の運転が可能となるよう非常用電源を備えており、今回の自家発電機設備復旧工事はその非常用電源の本復旧工事である。

また、工期の延長に伴い復旧が遅れが生じるが、ソフト対策として仮設電源を確保するなど、非常時に備えた対応に努めていく。

なお、今回の変更契約に伴う金額の変更はない。

神山悦子委員

非常時に備えるために新たに設置する非常用電源設備の納期が遅れるだけで、現在の設備の運転には支障はないとのことでよいか。

下水道課長

今回の自家発電機設備の工事は、災害復旧のため、被災前の状態へ復旧することが目的である。また、先ほど述べたとおり、汚水処理施設については工事が順調に進んでいることから、復旧に支障はでていない。

