

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和5年8月21日 9時05分 現在

| | | 1号機 | | 2号機 | | 3号機 | | 4号機 | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 原子炉注水状況 | | 給水系 | 2.47 m ³ /h | 給水系 | 0.00 m ³ /h | 給水系 | 1.59 m ³ /h | | |
| | | CS系 | 1.37 m ³ /h | CS系 | 1.55 m ³ /h | CS系 | 2.18 m ³ /h | | |
| 原子炉圧力容器底部温度 | | vessel bottom head (TE-263-69L1) | 29.5 °C | | | | | | |
| | | 原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1) | 27.7 °C | RPV温度 (TE-2-3-69R) | 40.5 °C | スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) | 33.2 °C | | |
| | | vessel down commer (TE-263-69G2) | 28.9 °C | vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3) | 36.6 °C | RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) | 31.6 °C | | |
| 原子炉格納容器 | 容器内温度 | HVH-12A return air (TE-1625A) | 29.0 °C | return air drywell cooler (TE-16-114B) | 37.1 °C | PCV温度 (TE-16-002) | 30.7 °C | | |
| | | HVH-12A supply air (TE-1625F) | 28.9 °C | supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1) | 36.9 °C | 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) | 31.5 °C | | |
| | 容器圧力 | (PT-1601-69) | 0.13 kPa g | (PT-5-52A) | 3.68 kPa g | (PT-5-52A) | 0.46 kPa g | | |
| 窒素封入流量 | | RPV(圧力容器) | 15.08 Nm ³ /h | RPV(圧力容器) | 12.88 Nm ³ /h | RPV(圧力容器) | 16.27 Nm ³ /h | | |
| | | PCV(格納容器) ※2 | - Nm ³ /h | PCV(格納容器) ※2 | - Nm ³ /h | PCV(格納容器) ※2 | - Nm ³ /h | | |
| 原子炉格納容器 | ガス管理システム排気流量 | | 19.6 m ³ /h | | 13.61 m ³ /h | | 20.03 m ³ /h | | |
| | 水素濃度 | A系 | 0.00 vol% | A系 | 0.00 vol% | A系 | 0.08 vol% | | |
| | | B系 | 0.00 vol% | B系 | 0.01 vol% | B系 | 0.07 vol% | | |
| | 放射能濃度 (Xe 135) ※1 | A系: 指示値 | 1.61E-03 Bq/cm ³ | A系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | A系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | | |
| | | 検出限界値 | 4.51E-04 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.2E-01 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.9E-01 Bq/cm ³ | | |
| | | B系: 指示値 | 1.37E-03 Bq/cm ³ | B系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | B系: 指示値 | ND Bq/cm ³ | | |
| 検出限界値 | | 3.51E-04 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.2E-01 Bq/cm ³ | 検出限界値 | 1.9E-01 Bq/cm ³ | | | |
| 使用済燃料プール水温度 | (FPCポンプ入口温度) | 35.3 °C | | 34.5 °C | (TI012-1) ※3 | - °C | (XX-TE-015) ※3 | - °C | |
| FPCスキマサージタンク水位 | | 2.77 m | (LT-19-10) | 4.25 m | | 3.66 m | (LT-19-79) | 66.75 ×100 mm | |
| 異常の有無 | | 無 | | 無 | | 無 | | 無 | |

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外