

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年4月19日

福島県企業局いわき事業所長

工事番号	第24-60110-0004号
工事名	いわき事業所省エネ改修（電気設備）工事
質 問 事 項	
<p>1. 受変電設備盤改造について</p> <p>設計書の受変電設備の照明変圧器一次盤改造及び照明分岐盤改造についてですが、既設の盤は重電メーカーのJEM盤になりますでしょうか。</p> <p>JEM盤の場合、既設メーカーでないと改造が出来かねない為、ご教授願います。</p> <p>また、設計図の単線結線図で逆接続型のMCCB175ATとなっておりますが、パワーコンディショナー系統図にはELCBとなっておりますので、ELCBでの対応で宜しいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 既設の盤は重電メーカーのJEM盤ですが、盤の一部改造であるため既設メーカー以外でも改造可能です。</p> <p>また、遮断器は、E17キュービクル結線図のとおりMCCB3P225AF/175AT（逆接続可能型）とします。</p>	