

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年4月22日

福島県企画調整課長

工事（委託業務）番号	第 24-11055-0005 号
工事（委託業務）名	文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事（電気）
質 問 事 項	
<ul style="list-style-type: none">・音響設備につきまして再取付後の試験調整に関する記載が見受けられませんでした。試験調整については別途と考えてよろしいでしょうか。・音響設備一時取外しの機器について、保管場所はどこを予定していますでしょうか。	
回 答 事 項	
<ul style="list-style-type: none">① 試験調整については本工事です。再取付の費用に含まれています。② 保管場所はステージ上の空きスペースを想定しています。	