

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月27日

福島県会津若松建設事務所長 野地 重和

工事（委託業務）番号	第24-41340-0045号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（長寿）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1. 採用単価表 F0200 塗膜剥離剤 インバイロワン同等品とあり規格が、環境対応型塗膜剥離剤（ベンジルアルコールフリー）ですが、水系塗膜剥離剤・環境型水系塗膜剥離剤、水性塗膜剥離剤などを比較したもので計上されているのかご教示下さい。</p> <p>2. 採用単価表 F0110 塗膜剥離剤工法 塗膜剥離剤塗布・撤去の名称・規格は鉸桁構造、時間的制約なしでよろしいでしょうかご教示下さい。</p> <p>3. 採用単価表 F0130 バキュームブラストの4週8休はありますが時間的制約はなしでよろしいですかご教示下さい。</p> <p>4. 橋梁塗装工、下塗り1層・2層・中塗りはスプレーですが上塗りはけローラとなっていますがよろしいのでしょうかご教示下さい。</p> <p>5. 採用単価表（F0310）バキュームブラストについて、土木コスト 515 には¥24,320 とありますがこちらの金額に県ルールを適用し¥24,300、また4週8休と備考欄に記載されていますので1.02を掛けそれで出た金額の1の位を四捨五入するという事で捉えて間違いはないでしょうか？</p> <p>6. 施工内訳表 施工第 0-0013 号表 溶出試験 1・2（F0716）の単価の公表をお願いいたします。建設物価資料 P.859、積算資料 P.922 に溶出試験との記載はなく水質分析となっております。そちらに記載のある単価¥14,200を採用して間違いはないでしょうか？そうでない場合、正しい単価もしくは資料元・該当のページ数をご教示ねがいます。</p> <p>7. 施工内訳表 施工第 0-0013 号表 溶出試験 1・2（F0725）の単価の公表をお願いいたします。建設物価の P.859 には水質分析の項目で¥14,500、積算資料の P.924 には溶出試験の項目で¥14,000 となっておりますが、どちらの単価を採用すればよろしいですか？どちらでもない場合、正しい単価もしくは資料元・該当のページ数をご教示ねがいます。</p>	

## 回 答 事 項

1. 工法比較は行っておりますが、使用材料の比較は行っておりません。  
使用材料については、協議により対応します。
2. 名称・規格は、鉸桁構造で時間的制約はありません。
3. 時間的制約はありません。
4. 質問のとおり、下塗り、中塗りはスプレーで上塗りはローラとしておりますが、現場状況等により、協議対象とします。
5. 単価については、ご質問のとおりです。4週8休の補正係数は、土木コスト情報の表紙を含む3枚目に記載のパキュームブラスト(現場閉所・月単位)の補正係数を採用し、単価に掛けて算出された金額を1の位四捨五入しております。
6. 溶出試験シス-1.2-ジクロロエチレン (F0716)の単価につきましては、建設物価・積算資料の水質分析の単価を採用しております。採用価格については、採用単価表にあるように、建設物価P.859、積算資料P.922の平均値を100円未満切り捨てしております。
7. 溶出試験1.4-ジオキサン (F0725)の単価につきましては、建設物価・積算資料の水質分析の単価を採用しております。採用価格については、採用単価表にあるように、建設物価P.859、積算資料P.924の平均値を100円未満切り捨てしております。