

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月28日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	24-41320-0056
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>■小泉橋（親工区）</p> <p>①採用単価表で提示されている建設物価P.64、積算資料P.71に下記単価の掲載がないと思われませんが、掲載頁に誤りはありませんでしょうか？ご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none">・アンカーボルト M20×220(F1130)の単価について M20×220の掲載がないと思われま。・アンカーボルト M22×310(F1131)の単価について M22×310の掲載がないと思われま。 <p>②施工歩掛(2/3頁、3/3頁)、V1300、V1310、V1320、V1330の橋りょう塗装工(36,200単価)とありますが、施工内訳表では特単単価適用日:06年4月1日と記載されております。どちらが正しいのでしょうか？ご教示願います。</p> <p>③下記塗料の採用色をご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none">・F6200 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り塗料 1kg 缶・F6300 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り塗料 1kg 缶 <p>■福内橋（子工区）</p> <p>①支承防錆工の下記単価についてですが、市場単価区分に該当がないと思われま。</p> <ul style="list-style-type: none">・FC0010 支承金属溶射工 ブラスト工法(4週8休)・FC0020 支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層)(4週8休) <p>②下記、施工内訳表において特単単価適用日が、06年02月15日で記載されてい</p> <p>ますが、間違いではないでしょうか？</p> <ul style="list-style-type: none">・頁0-0010(施工第0-0003号)・頁0-0012(施工第0-0005号、施工第0-0006号)・頁0-0013(施工第0-0007号、施工第0-0008号)	

回 答 事 項

■小泉橋(親工区)

①

- ・アンカーボルト M20×220 についてはM20×80 の単価を準用しております。
- ・アンカーボルト M22×310 についてはM22×90 の単価を準用しております。

②施工内訳表の特単単価適用日:06年4月1日が正しいです。

上記について、閲覧図書の「sonota002」を訂正しましたのでご確認ください。

③

- ・F 6200 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り塗料については白色を採用しています。
- ・F 6300 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り塗料については青・緑系色を採用しています。

■福内橋(子工区)

①F C 0010 支承金属溶射工及びF C 0020 支承金属溶射工の単価は、土木コスト情報 2024.1 冬の4週8休以上の単価を適用しています。

上記について、閲覧図書の「sonota003」を訂正しましたのでご確認ください。

②特単単価適用日は06年04月01日です。

上記について、閲覧図書の「kinnuki003」を訂正しましたのでご確認ください。