

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月31日

（工事執行権者）

福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	24-41320-0051
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>・久保橋工区設計書でFC0020 橋梁用簡易ゴム支承 $t = 20\text{mm}$ の材料を使用しますが、採用単価表には、積算資料P409の掲載頁となっています。409頁には、いくつかの種類のゴム支承が掲載されているので、本工事で使用するゴム支承の厚み以外の詳細な規格をご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>■久保橋（親工区）</p> <p>・ゴム支承はコンクリートヒンジ用緩衝ゴム：SBR（スチレン・ブタジエンゴム）の単価を採用しております。</p>	