飲用井戸水等のモニタリング検査結果（西郷村）

平成24年4月1日に設定された水道水中の放射性物質に係る目標値　放射性セシウム濃度 ： 10Bq/kg

厚生労働省平成24年3月5日付健水発0305第1号（平成24年4月1日施行）

※ 検出限界値について

検査結果表の核種濃度欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器の種類、測定機関所在地の放射線のバックグラウンド値、測定条件（測定時間等）により測定ごとに異なる。

現在の検出限界値は、放射性セシウム（^{134}Cs、^{137}Cs）及び放射性ヨウ素（^{131}I）については1Bq/kg未満である。

福島県における検査体制の整備に伴う飲用井戸水等のモニタリング検査の検出限界値に関する経過は、右表のとおりである。

		検出限界値		
		^{134}Cs	^{137}Cs	^{131}I
2011 （平成23年）		＜ 5	＜ 5	＜ 5
2012 （平成24年）	24. 2. 4～	＜ 1	＜ 1	＜ 3
	24.11. 1～	＜ 1	＜ 1	＜ 1
2013 （平成25年）	～	＜ 1	＜ 1	＜ 1

単位 Bq/kg

市町村名	水源の種類	採取地点	採取年月日	核種濃度		
				^{134}Cs	^{137}Cs	^{131}I
西郷村	浅井戸	羽太字下田前	2011/10/4	ND	ND	ND
	浅井戸	小田倉字馬場坂	2011/10/4	ND	ND	ND
	湧水	小田倉字馬場坂	2011/10/4	ND	ND	ND
	湧　水	熊倉字庭渡前	2011/10/4	ND	ND	ND
	深井戸	小田倉字谷津田	2011/10/24	ND	ND	ND
	浅井戸	小田倉字上野原	2011/10/25	ND	ND	ND
	湧水	羽太字中久保	2011/10/25	ND	ND	ND
	浅井戸	鶴生字高助	2011/10/25	ND	ND	ND
	深井戸	小田倉字稗返	2011/11/1	ND	ND	ND
	浅井戸	熊倉字庭渡前	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	熊倉字風吹	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	米字米村	2011/12/20	ND	ND	ND
	浅井戸	米字上堀川	2011/12/20	ND	ND	ND
	深井戸	小田倉字稗返	2012/2/28	ND	ND	ND
	浅井戸	長坂字土生	2012/2/28	ND	ND	ND
	深井戸	道南東	2012/2/28	ND	ND	ND
	表流水	真船字欠入	2012/3/6	ND	ND	ND
	湧水	鶴生字由井ケ原	2012/3/6	ND	ND	ND
	伏流水	真船字蒲日向	2012/3/6	ND	ND	ND
	深井戸	小田倉字伯母沢	2012/3/19	ND	ND	ND

※上記核種のほか、人工放射性核種は検出されていません。