

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月14日

福島県県南建設事務所長 杉原 雅人

工事（委託業務）番号	第26-41330-0061号
工事（委託業務）名	道路橋りょう改良（交安）工事（橋梁上部）
質 問 事 項	
<p>① 工期の始期は落札者の決定予定日（令和8年6月17日）の翌日（令和8年6月18日）からと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>② 採用単価表 登録番号 F2000, F2010 ですが複合単価において有効桁数は設定されていますか、それとも各細目加算のみでしょうか。</p> <p>③ 橋梁付属物工—排水装置工 において柵設置費が含まれていないと思われます。設置費は受注後設計変更の対象と考えてよろしいですか。</p> <p>④ 横組コンクリート工(施工 第5号表)のコンクリートは、早強でしょうか、普通でしょうか。早強の場合は、早強セメント使用割増を加算することでよろしいでしょうか。</p> <p>⑤ トラックレーン賃料は長期割引率を考慮した単価でしょうか。</p> <p>⑥ 床版・横組工にて機械器具損料（緊張ジャッキ・ポンプ 損料）が未計上と思われます。設計変更の対象となるのでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>①工期の始期については、正式に契約締結となった日からとなります。</p> <p>②採用単価表の登録番号 F2000, F2010 については、各細目において有効桁数を設定し、複合単価において加算しております。</p> <p>③排水装置工における排水柵の施工単価「SPD261」が未計上であり、積算を修正しましたので、修正後の閲覧図書をご確認ください。</p> <p>④横組コンクリート工（施工第5号表）のコンクリートについては、早強コンクリートになります。単価は早強セメント使用割増を加算した単価を採用しております。</p> <p>⑤トラックレーン賃料については、長期割引なしの単価を採用しております。</p> <p>⑥床版・横組工における緊張ジャッキ・ポンプの機械器具損料（横組・新活荷重）「S6139」が未計上であり、積算を修正しましたので、修正後の閲覧図書をご確認ください。</p>	

