

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月19日

富岡土木事務所長 旗野 直広

工事（委託）番号	第25-41371-0138号
工事（委託）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>1. 9号橋補修、採用単価表 F0050 あと施工アンカーは本体打込み式でしょうか、ご教示ください。</p> <p>2. 手倉橋、採用単価表 F0010 橋梁用伸縮継手装置は荷重支持型でしょうか、ご教示ください。</p> <p>3. 大平橋、採用単価表 F0110 あと施工アンカーはめっき品でしょうか、ご教示ください。</p> <p>4. 割増労務単価集計表、技師 A、B、C、は特殊勤務費：6,600 円の補正有でよろしいのでしょうか。また、別紙の割増労務単価集計表の補正率 1.14 の補正率有でよろしいのでしょうか。ご教示ください。</p> <p>5. 本工事費内訳表の技術管理費の費目に C=2, E=6600 と記載は無いのですが、割増労務単価集計表には、技師 A、B、C の記載があります。C=2, E=6600 の割増はあるという認識でよろしいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. お見込みのとおり、本体打込み式です。</p> <p>2. 手倉橋 採用単価表 F 0 0 1 0 で示した橋梁用伸縮継手装置は荷重支持型になります。</p> <p>3. 大平橋 採用単価表 F 0 1 1 0 で示したあと施工アンカーは電気亜鉛メッキを施したものになります。</p> <p>4. お見込みのとおり、割増労務単価集計表 技師 A、B、C で算出した単価は人件費に特殊勤務費 6,600 円を加え、補正率 1.14 を乗じた金額になります。</p> <p>5. お見込みのとおり、技師 A、B、C の単価は人件費に特殊勤務費 6,600 円を加え、補正率 1.14 を乗じた金額になります。</p>	