

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年6月11日

福島県いわき建設事務所長

| | |
|---|-------------------|
| 工事（委託業務）番号 | 第 26-41380-0095 号 |
| 工事（委託業務）名 | 河川災害復旧助成工事（樋門） |
| 質 問 事 項 | |
| <p>当社で過去施工した近接工事において、鋼矢板（L=11m）施工時に砂礫層（ASG）が想定よりも硬くバイブロハンマ（WJ 併用）で施工できず、硬質地盤クリア工法に変更して施工を行いました。当工事においても同様の理由でバイブロハンマ（WJ 併用）での施工が不可の場合は工法変更に対応していただけるかご教示願います。</p> <p>樋門工、二重矢板締切の幅が W=5.0m となっているが、クローラクレーンの幅は W=4.5m でありコーナー部を走行することが困難と考えられる。また、躯体施工時に使用が想定されるラフテレーンクレーンやコンクリートポンプ車のアウトリガー幅を考慮すると二重矢板締切の幅は W=8.0m 必要と考えられるので、設計変更の対象となるかご教示願います。</p> | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>いずれも、福島県工事請負契約約款第 18 条に基づく協議の結果必要となった場合は対象とします。</p> | |