

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 3 日

福島県いわき農林事務所長

工事（委託業務）番号	第 26－36270－0035 号
工事（委託業務）名	ため池整備 0801 工事
質 問 事 項	
S 単－32 号にあるコンクリート用碎石 25～5mm の単価が農林土木事業単価表に記載がないので、建設物価 7 月号 p. 128 の単価 4,600 円を使用して良いのか、またはコード J03004 の単価 3,800 円のどちらを使用して良いのか御教示願います。	
回 答 事 項	
農林土木事業原単価表 J-62 の単価コード J03004 骨材 碎石（砂利 5～25 mm）U：（いわき 1）の単価を採用しています。	

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 3 日

福島県いわき農林事務所長

工事（委託業務）番号	第 26－36270－0035 号
工事（委託業務）名	ため池整備 0801 工事
質 問 事 項	
1 本工事は「福島県農林水産部における工事請負契約設計変更ガイドライン」を遵守するものと理解して良いですか？	
2 「福島県農林水産部における工事請負契約設計変更ガイドライン」の「V 受発注者間のコミュニケーション」において、工事施工中に開催する「専門技術管理員を交えた設計変更三者協議」は、受注者からの申し出により工事着手時にも開催可能という理解で良いですか？	
3 工事受注後に行う設計図書の照査に使用する工事打合せ簿を除く様式は任意という理解で良いですか？	
4 特記仕様書第 9 章 2 地盤改良に記載されている「監督職員」は、これ以外に記載されている「監督員」のことだという理解で良いですか？	
5 工事箇所周辺住民の工事に対する理解及び協力は得られているという理解で良いですか？	
6 この工事はため池の「水抜き」を行って施工するという考えで良いですか？また、水抜きを行わない場合は施工期間中のかんがい期の水位を維持するため仮締切工の天端高さを変える必要がある場合は設計変更の対象になるという理解で良いですか？	
7 地盤改良工の中層混合処理工について、地盤調査の結果等により設計図書で示された施工機械での施工が不可能な場合は設計変更の対象となるという理解で良いですか？	
8 作業ヤード内で地表・地下水を排水するため水替えが必要となる場合は設計変更の対象になるという理解で良いですか？	

9 金抜き設計書 27 頁 S 単 31 号 P10110 ウィープホール 50 の詳細な規格を開示いただけますか？また、積算資料及び建設物価の単価を採用されている場合は頁を開示いただけますか？ 10 金抜き設計書 27 頁 S 単 31 号 P10003 フィルターΦ50 の詳細な規格を開示いただけますか？また、積算資料及び建設物価の単価を採用されている場合は頁を開示いただけますか？ 11 金抜き設計書 28 頁 S 単 34 号 P07101 高密度ポリエチレン管の単価は市販価格の 85%の単価という理解で良いですか？ 12 金抜き設計書 30 頁 S 単 41 号 P26102 土木安定用材(マット・シート類)の詳細な規格を開示いただけますか？また、積算資料及び建設物価の単価を採用されている場合は頁を開示いただけますか？ 13 金抜き設計書 31 頁 S 単 47 号 PB1529 プライマーウレタン系の詳細な規格を開示いただけますか？また、積算資料及び建設物価の単価を採用されている場合は頁を開示いただけますか？ 14 金抜き設計書 31 頁 S 単 47 号 PB1526 シール材ウレタン系の詳細な規格を開示いただけますか？また、積算資料及び建設物価の単価を採用されている場合は頁を開示いただけますか？ 15 金抜き設計書 34 頁 S 単 63 号 P26001 合成ゴムシート(遮水シート)の詳細な規格を開示いただけますか？また、積算資料及び建設物価の単価を採用されている場合は頁を開示いただけますか？ 16 本工事の積算は週休 2 日補正は掛からないと考えて良いですか？	
回 答 事 項	
1 お見込みのとおりです。	
2 契約締結後であれば可能です。	
3 お見込みのとおりです。	
4 お見込みのとおりです。	
5 令和 8 年 3 月に受益者を対象とする説明会を開催し、工事内容及び工事期間等について了解を得ております。	

- 6 非かんがい期（10月～翌年3月）は「水抜き」を行い施工することが可能です。かんがい期（4～9月）は営農用水を貯水しながらの施工を予定していますので、仮締切工の天端高さの変更が必要な場合は、福島県工事請負契約約款第18条の規定に基づき、変更協議の対象とします。
- 7 令和7年度に実施した地盤調査結果に基づき工法を決定しておりますが、実際の現場条件が一致しない場合は、福島県工事請負契約約款第18条の規定に基づき、変更協議の対象とします。
- 8 福島県工事請負契約約款第18条の規定に基づき、変更協議の対象とします。
- 9 積算資料 P388 ウィーブホール G 型 G-50 径 50×長 101～200mm の単価と、建設物価 P398 ウィーブホール（地下水圧防止具）G 型 G-50 L=200 フラップ弁型の単価の平均値を採用しています。
- 10 積算資料 P388 TM フィルター TMF-50 径 50×長 100mm の単価と、建設物価 P398 TM フィルター 50 型 TMF-50 V P・V U 50 用の単価の平均値を採用しています。
- 11 お見込みのとおりです。
- 12 積算資料 P526 の織布 ポリプロピレン系（P.P.）質量 110g/m² 強度 1100N/5cm の単価を採用しています。
- 13 農林土木事業原単価表 P-2 の単価コード PT0205 接着下地処理材 プライマー 0.97ton/m³ の kg 当たり単価を 1 リットルあたりに換算した単価を採用しています。
- 14 積算資料 P539 の目地材（2）常温注入式目地材（ウレタン系）キャッスルシール U-500A の全国 I ①②の kg 当たり単価を 1 リットルあたりに換算した単価を採用しています。重量換算は、農林土木事業原単価表 P-2 の単価コード PT0202 シール材ウレタン系の 1.36ton/m³ を使用しています。
- 15 積算資料 P528 の軟質塩化ビニルシート 厚 1.0mm の単価と、建設物価 P397 の軟質塩化ビニルシート 厚 1.0 mm の単価の平均値を採用しています。
- 16 お見込みのとおりです。