

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 9 月 1 7 日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工 事 番 号	2 6 - 4 1 3 2 0 - 0 2 1 7
工 事 名	県営住宅改善工事（外壁断熱防水・仁池向）
質 問 事 項	
・屋根改修において、鉄骨下地の形状・間隔及び硬質ウレタンフォームの厚さの記載がありませんので、ご教示願います。 ・仮設作業ヤード確保のため、工事期間中、砂場及び滑り台を使用禁止にすることは可能でしょうか。	
回 答 事 項	
・鉄骨下地の形状はリップ溝形鋼 50×30（t=1.6mm）、間隔は 455mm です。硬質ウレタンフォームの厚さは 50mm です。 ・福島県工事請負契約約款第 1 8 条に基づき協議に応じます。	