

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年9月18日

福島県ハイテクプラザ所長 伊藤 日出男

工事（委託業務）番号	第26-32412-0001号
工事（委託業務）名	ハイテクプラザ会津技術センター研究室等GHP更新工事（2期）
質 問 事 項	
1 M-001 図の発生材の処理におきまして、ガラス・陶器屑-松阪興産会津工場と御座いますが、指定施設に取扱いが無い際にはご教示ください。 2 M-002 図の保温につきまして、仕様は図示によると御座いますが、明記が無いため、ご教示ください。 3 M-024 図の展開図におきまして、壁取壊し復旧は内訳書に含まれておりますが、現場状況により、既存制気口や既存配管・ダクト・電気類を取外し復旧が必要となる場合は協議可能でしょうか。 4 M-116～119 における、既存 AHU 機器撤去及び機器廻りダクト配管撤去につきまして現場状況により、取外し復旧範囲が増える際には協議可能でしょうか。 5 M-111 における、既存 AHU3 機器撤去及び機器廻りダクト配管撤去につきまして、天井内に配置されている為、現場状況により工数が増える際には協議可能でしょうか。 6 既存撤去各 AHU1・2・3の重量をご教示ください。 7 室外機更新工事に伴い、内訳書に見込みのない足場が必要な際には協議可能でしょうか。 8 室内機更新工事に伴い、室内機の旧機器との吹出・吸込タッピングの大きさが異なる為、ダクト工事が発生すると思われますが、必要な際には協議可能でしょうか。	

回 答 事 項
1 積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではありません。
2 機器については製造者仕様、ダクトについては公共建築工事標準仕様書(機械工事編)のとおりです。
3 協議に応じることは可能です。
4 協議に応じることは可能です。
5 協議に応じることは可能です。
6 AHU-1は950kg、AHU-2は1,390kg、AHU-3は520kgと想定しています。
7 協議に応じることは可能です。
8 協議に応じることは可能です。