

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 1 0 月 7 日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	2 6－4 1 3 2 3－0 0 4 2
工 事（委託業務）名	生活基盤緊急改善工事（歩道補修）
質 問 事 項	
・残土処理工の埋戻しの中にある土材料（T8355）なのですが、手入力と記載されている材料は何を選定すればよいのかご教示お願いします。	
回 答 事 項	
・埋戻しの中にある土材料の選定につきましては、購入土（良質土（ほぐした土））になります。	