

仕様書

1 業務の名称

環境放射線センター電気設備等修繕業務

2 業務の概要及び目的

福島県環境創造センター環境放射線センターに設置している電気設備において、高圧気中開閉器及び高圧ケーブル等一式の交換により修繕すること。

3 業務の実施場所

福島県環境創造センター環境放射線センター

所在地：福島県南相馬市原町区萱浜字巢掛場 4 5 - 1 6 9

4 履行期限

令和 9 年 3 月 3 1 日（水）まで

5 業務内容

（1）開閉器及び高圧ケーブル等の交換及び撤去処分

方向性過電流ロック型高圧気中開閉器（VT・LA 内蔵型） 7.2KV 200A	一式
高圧ケーブル 6kV-CET60° E-E 165m ※引込柱側の高圧端末処理材は対塩使用（キュービクル内は一般仕様）、 PAS 重耐塩仕様（モールドコーン）国土交通省仕様	一式

※メーカーについては指定しないが、採用メーカーから品質証明書もしくは検査成績書を提出させること。

（2）交換後の試運転及び点検

（3）官公署その他への届出手続等

関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等について、遅滞なく行うこと。

6 作業時間

原則として月曜日から金曜日（祝祭日等による休日を除く。）午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとし、機器の交換により停電を伴う作業については、土曜日又は日曜日の同時刻内に実施すること。

なお、実施日等スケジュールは契約締結後速やかに発注者と調整すること。

7 その他

その他、本業務に必要となる資機材費、諸経費等については、すべて受注者の負担とする。

仕様書に疑義が生じたとき、または定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

